

PP 115.00 m n.p.m.

Długość trasy [m]	Rzędna terenu	Rzędna osi ruroc.	Zagłębienie osi ruroc.
0,00	121,30	119,75	1,55
5,20	121,20		
8,60		119,60	1,55
9,90			
10,70	121,10		
11,70		117,71	
13,00	120,56		
		117,06	
		116,67	
16,40	119,71		
		116,47	
19,10	117,87	116,47	1,40
20,60	117,87	116,47	1,40
		116,47	
23,60	119,55	116,99	
		118,04	
26,50		119,31	
27,00	120,87	119,32	1,55
29,00	120,90		
31,40	120,95	119,40	1,55

Odległości [m]: 5,20 | 1,40 | 5,10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 2,40

Średnice, materiał: PEØ250 | Przewiert sterowany L= 26,3m | Rury osłonowe PEØ355 L=19,4m, Rury przewodowe PEØ250mm L=19,4m | PEØ250

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 e-mail: primeko@o2.pl	PBW	
	Skala 1:100/100	
	Data oprac. Listopad 2013r.	
Obiekt Adres	Przebudowa przesyłowej sieci wodociągowej w Jarocinie na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. M. Skłodowskiej-Curie	
Nazwa rysunku	PROFIL PODŁUŻNY - przewiert	
Projektant spec. sanitarna	Inż. J.Grzelak 7131/7132/37/PW/2002	Rys nr. 3
Opracował	Mgr inż. M. Matusiak	
Sprawdził spec. sanitarna	Mgr inż. M.Żurawska WKP/0273/PWOS/06	