

Poziom por. 113,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	118,30	118,70	119,30	119,60	119,70	120,10	120,60
Rzędna dna	117,16	117,48	117,84		117,87	118,40	119,10
Głębokości	1,14	1,22	1,46		1,83	1,70	1,50
Spadek / Odległości [m]	4,4 ‰			L=160,0		14,4 ‰	L=85,0
Wymiary	szerokość dna 1,2–1,5m nachylenie skarp 1:1,5					szerokość dna 1,2–1,5m nachylenie skarp 1:1,5	
Długość trasy [m]	80,00	30,00	90,00	15,00	40,00	75,00	25,00

11+000 11+100 11+200

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
"PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210
tel/fax 62 767 02 63
e-mail: primeko@o2.pl

PBW

Skala 1:100/1000

Data oprac. Listopad 2013r.

Obiekt Adres: Przebudowa przesyłowej sieci wodociągowej w Jarocinie na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. M. Skłodowskiej-Curie

Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY RZ. LIPINKI

Projektant spec. sanitarna	Inż. J.Grzelak 7131/7132/37/PW/2002	*Rys nr.* 4
Opracował	Mgr inż. Ł.Cholewa	
Sprawdził spec. sanitarna	Mgr inż. M.Żurawska WKP/0273/PWOS/06	