

IZDK1c-505-30/17

Ostrów Wielkopolski, 29.05.2017r.

**Biuro Projektowe RYSKA**  
**Ryszard Kaźmierczak**  
**Lubin Mała 8**  
**63 – 210 Żerków**

Uzgodnienie projektu budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Węglowej i Parowozowni w Jarocinie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. uzgadnia projekt budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 450/4, 451/2, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 1812/7, 1812/9, 1812/11, 1812/17, 1812/24, 1812/25 obręb Jarocin, skrzyżowania wodociągu i kanalizacji w rurach  $\varnothing$  160 z linią kolejową Kluczbork - Poznań w km 131,858; skrzyżowania wodociągu w rurze  $\varnothing$  160 z linią kolejową Oleśnica – Chojnice w km 93,443 i skrzyżowania wodociągu i kanalizacji w rurach  $\varnothing$  160 z torem nr 111 w km 0,295 z następującymi uwagami i zaleceniami:


1. Przyłącze wodociągowe i kanalizację sanitarną należy wykonać zgodnie z projektem. Wprowadzenie zmian wymaga ponownych uzgodnień.
2. Wykonawca na 30 dni przed rozpoczęciem robót zgłosi do Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp. w celu ustalenia terminu rozpoczęcia i prowadzenia robót, opracowania na czas robót tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów, wyznaczenia nadzoru nad robotami z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Czynności te są odpłatne.
3. Przed przystąpieniem do robót na podstawie przekopów próbnych dokładnie zlokalizować kable, które ułożone są w rejonie projektowanych robót i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Roboty w pobliżu urządzeń (kablów) kolejowych należy wykonywać ręcznie.
4. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnych szkód spowodowanych budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.
5. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić bezpieczne warunki pracy, za co ponosić będzie całkowita odpowiedzialność.
6. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować.
7. Podczas odbioru robót należy przedłożyć operat pomiarowy wykonanej inwentaryzacji z części dotyczącej przebiegu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na terenie PKP.
8. Projekt budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej uzgodnić z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu.

Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z pozwoleniem wstępu dla wykonawcy na teren kolejowy i jest ważne do 29.05.2019r.

Uwagi dodatkowe: za uzgodnienie projektu budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Węglowej i Parowozowni w Jarocinie zostanie wystawiona faktura w wysokości 1800,00 zł plus 23% VAT.

Załączniki :  
- dokumentacja

Opracował:  
Wiesław Szlachta, tel. +48 62 724 34 87  
e-mail: wieslaw.szlachta@plk-sa.pl

**DYREKTOR**  
wz   
**Emilia Jasińska**  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**ds. Eksploatacyjnych**