

WR-RGK.7230.1.118.2017

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.118.2017

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 14.04.2017 r. przez Pana Ryszarda Kaźmierczaka, zam. Lubinia Mała 8, 63-210 Żerków, w sprawie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych, tj. ul. Węglowa w Jarocinie zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 1890/1 obręb 0003 Jarocin, Jarocin-miasto oraz ul. Odrzańska w Jarocinie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 309 obręb 0002 Bogusław-Ługi, Jarocin-miasto, w celu budowy przyłączy wodociągowych (ul. Węglowa) oraz przyłączy sanitarnych (ul. Odrzańska)

ZEZWALAM

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji

So. z o.o. w Jarocinie

Cielcza, ul. Gajówka 1

63-200 Jarocin

na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. Węglowa w Jarocinie zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 1890/1 obręb 0003 Jarocin, Jarocin-miasto oraz ul. Odrzańska w Jarocinie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 309 obręb 0002 Bogusław-Ługi, Jarocin-miasto, w celu budowy przyłączy wodociągowych (ul. Węglowa) oraz przyłączy sanitarnych (ul. Odrzańska), zgodnie z warunkami technicznymi dla podłączenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obiektów mieszkalnych w miejscowości Jarocin, przy ul. Parowozownia nr DB/103/2016 oraz zgodnie z załącznikiem (planem sytuacyjnym) na następujących warunkach:

1. Wykonanie robót w elementach pasa drogowego drogi gminnej:

- 1.1. wykop o szerokości minimalnej koniecznej do wbudowania urządzenia,*
- 1.2. przejście poprzeczną przez jezdnię przeprowadzić metodą bezwykopowa (metodą przecisku)*

2. Naruszony pas drogowy należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności tj.:

- 2.1. wykop w pasie drogowym zasypać i zagęścić warstwowo,*
- 2.2. w przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych dokonać wymiany gruntu na grunt zagęszczalny na koszt inwestora,*
- 2.3. wykonać badania wskaźnika zagęszczenia gruntu – na odcinku prowadzonych robót na koszt inwestora; uzyskując wskaźniki zagęszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami branżowymi,*

2.4. wyniki pomiarów zagęszczenia gruntu stanowiąc będą załącznik do protokołu odbioru technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywrócić do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienić na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robót uporządkować.

3. Niniejsze zezwolenie jest ważne tylko z załącznikiem (planem sytuacyjnym), na którym widnieje pieczęćka tutejszego Urzędu.

4. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu koszt