

Jarocin, 2017-04-13

Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodległości 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.169.2017

PROTOKÓŁ NR GP.6630.169.2017

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629)

Naradę przeprowadzono w:

Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:

2017-04-13

Na wniosek:

Ryska" Ryszard Kaźmierczak

63-210 Żerków, Lubinia Mała 8

Przewodniczący:

podinspektor Karol Boguś

(na podstawie upoważnienia wydane przez Starostę Jarocińskiego)

Z up. STAROSTY
Karol Boguś
Podinspektor
25.04.2017.

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Jarocin, ul. Odrzańska i Węglowa- przyłącze wod-
kan.

II Uczestnicy: patrz załącznik nr 3

III Stanowiska uczestników narady. Uwagi i zalecenia.

Specjalista
ds. Dokumentacji Energetycznej

Jan Hoffa

Uzgadnia się z uwagami:

- prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych w Netia SA
- prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego,
- pod nadzorem przedstawiciela Netii
- kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpie-
- czyć zgodnie z normami.

- W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T.
uzgodnić z Netia SA, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Waryńskiego 25

- powiadomić o terminie rozpoczęcia robót Netię z wyprzedze-
niem 14-dniowym, na fax..22 338 3164 e-mail: nadzory@netia.pl

Przedstawiciel Netia S.A.

Jerzy Urbaniński

1. PD Jarocin
2. Netia S.A.

4. PKP Ustronie - wchłonie projektowanych prac występuje
podniesienie infrastruktury (H. kable I.T.K.D. T.K.V.) która
nie jest wymagana na planie. Należy wystąpić o uzgodnienie
do PKP Ustronie Sp. z o.o. ul. Tordanka 20, 61-818 Toruń
celem uzyskania infrastruktury i uzgodnienia terminów
prac. kontakt Wiesław Maszner (d. telkol.pl lub Marek Rucel
@telkol.pl
Specjalista I.T.R.U. 4
tel. 697-053-121

5. PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie - zgodnie z załącznikiem nr 15/2017
Przedstawiciel Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Jarocinie

Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
REJONOWY ODDZIAŁ
w Ostrowie Wielkopolskim
INSPEKTORAT W JAROCINIE
ul. Sienkiewicza 7
tel/fax 062 749 62 77

Bez uwag

SPECJALISTA
Stefan Szepiet

Mariusz Cypryan

ANCO - ZGODNIE Z UZGODNIENIEM NR 15/ANCO/2017

UWAGA! UZGODNIENIE NIE DOTYCZY TERENU KOLIZyjnego

STANOWISKO
Z PRZEWODNICZĄCYM
PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W JAROCINIE

IV W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie stawili się: patrz załącznik nr 3

Przewodniczący narady
podinspektor Karol Boguś

Uzgodnienie nr: 15/ANCO/2017

z dnia: 13.04.2017

do protokołu nr: 169.2017

W obrębie projektowanych urządzeń istnieje infrastruktura gazowa zarządzana przez ANCO Sp. z o.o., w związku z tym prace ziemne odległości 1 m od sieci prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi normami. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń zabezpieczyć rurami osłonowymi. Zabezpieczenie infrastruktury ANCO Sp. z o.o. wykonać na koszt naruszającego stan istniejący.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury gazowej, takie jak taśmy ostrzegawcze, przewody lokalizacyjne, słupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegają odtworzeniu na koszt naruszającego stan istniejący. Odkryte fragmenty gazociągów oraz odtworzenie podziemnych elementów ich oznakowania (taśm ostrzegawczych) przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez pracownika ANCO Sp. z o.o.

Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca awarii zostanie obciążony kosztami naprawy gazociągu.

Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci gazowej ANCO Sp. z o.o. po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem na adres:

ANCO Sp. z o.o.
UL. ŚW. DUCHA 118B
63-200 JAROCIN
TEL.: 62 740 26 34
FAX: 62 740 27 45

Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Hećag R
podpis

*Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. W Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1
63 – 200 Jarocin
Tel. Dz. Tech. + 48 62 740 59 68*

Załącznik do uzgodnienia – protokołu NKUPS.

Uzgodnienie nr*114/2017*..... z dnia*14.04.2017*.....
do protokołu*169/2017*.....

W obrębie projektowanych urządzeń istnieje infrastruktura wodociągowa, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w związku z tym prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z powyższymi sieciami i przyłączami wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi normami.

Szczegółowe trasy niezainwentaryzowanych przyłączy wod - kan należy uzgodnić z właścicielami nieruchomości lub wykonać przekopy próbne.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane urządzenia wod - kan należy powiadomić PWiK, poddać je geodezyjnej inwentaryzacji, którą należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od sieci wod - kan należy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego.






Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak taśmy ostrzegawcze, słupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegają odtworzeniu na koszt naruszającego stan istniejący.

Ewentualne koszty związane z usuwaniem uszkodzeń naszych urządzeń podziemnych zaistniałych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakończenia robót obciążają inwestora lub wykonawcę.

Uwaga: uzgodnienie ważne jest przez 1 rok!

Przedstawiciel Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Jarocinie
Mariusz Cyprian

LISTA OBECNOŚCI członków ZUDP i konsultantów w dniu 13-04-2017

Lp	Nazwa instytucji	Imię, Nazwisko Konsultanta Podpis i data
1	Orange Polska S.A.	
2	NETIA S.A.	Przedstawiciel Netia S.A.  Jerzy Urbanowski
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Zakład w Poznaniu	 Smolinko Marin
4	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie	Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie  Mariusz Cyprian
5	PKP Utrzymanie Spółka z o.o.	 Giehnak
6	G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.	
7	Anco Sp. z o.o.	ANCO MACIEJ RYGOUSKI 
8	Veolia Energia Poznań S.A. Zakład Jarocin	
9	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	

Lp	Nazwa instytucji	Imię, Nazwisko Konsultanta Podpis i data
10	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu REJONOWY ODDZIAŁ w Ostrowie Wielkopolskim INSPEKTORAT w JAROCINIE ul. Sienkiewicza 7 tel/fax 062 740 00 00 2019/02/28 SPEKJAM/181A
11	"Energia-Operator" S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji Jarocin	<i>Jan Hoffa</i> Specjalista ds. Dokumentacji Energetycznej <i>Jan Hoffa</i>
12	Urząd Miasta i Gminy Żerków	
13	Urząd Miasta i Gminy Jarocin	
14	Starostwo Powiatowe Wydział Rozwoju Referat Dróg Powiatowych	
15	Starostwo Powiatowe Wydział Rozwoju Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska	<i>Wojciech Bielecki</i> <i>Wojciech Bielecki</i>
16	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	
17	INEA S.A. / WSS S.A.	